



Legenda dos condutos	
	SPDA

Legenda das indicações	
	BEP - Barramento de equipotencialização - 5 terminais 180x150x50mm Polipropileno H=3,00
	CAI - Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300m c/ haste 3/4" x 3,00m
	Capotr Franklin - H=250mm - 1 desida
	cobreada - 3/4" x 3,00 m

Legenda	
	BEP - 5 terminais 180x150x50mm Polipropileno
	Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300m c/ haste 3/4" x 3,00m
	Capotr Franklin - H=250mm - 1 desida
	cobreada - 3/4" x 3,00 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

TÍTULO: SPDA GERAL - CENTRO POLIESPORTIVO - PARTE 3

PROJETO S.P.D.A.: PLANTA DE S.P.D.A. DO TÉRREO; DETALHES.

DATA: 06/01/2021 ESCALA: 1/100 LOCAL: TRAV. DUQUE DE CAVALS, 238, CABANAGEM, PORTO DE MOZ

PROF. MATHÉUS BEN-HUR COSTA SOUZA
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518192939

SPDA 3/3

00